



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, Тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

**Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной  
деятельности и профилактической работы**

453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Правды, д. 15 Телефон: (34764) 3-34-97; Факс (34764) 3-12-61 E-mail: ogpn-meleuz@mail.ru.  
Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Октябрьской революции 66а, Тел.: (код 347-85) 2-70-54, Zian\_ogpn@bk.ru

**Предписание № 86/1/86  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа №1 с.  
Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, Республика  
Башкортостан, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Советская, 2,  
Директору муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная  
школа №1 с. Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Гайсина Р.Р., № 86 от "31" мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" "25" июня 2019 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ахмадеевым В.А. в отношении комплекса зданий и сооружений муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с. Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан (юридический адрес: 453386, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с. Исянгулово, улица Советская, 2), место нахождения: юридического лица -453386, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с. Исянгулово, улица Советская, 2; объектов защиты - 453386, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с. Исянгулово, улица Советская, 2; 453384, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Трушино, улица Дружбы, 12, кор.А; 453384, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с. Бикбау, улица Школьная, 34; 453384, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Нижняя Бикберда, улица Центральная, 55; совместно с директором муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с. Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан Казакбаевой Р.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Предоставить акт проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения зданий ООШ д. Трушино, НОШ Бикбау	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п. 7.12*, п. 7.13 СНиП 21-01-97*	До 01.07.20	
2	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника в помещении котельной ООШ д. Трушино.	п. 42в Правил противопожарного режима в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.07.20	
3	Обеспечить планами эвакуации в зданиях школ ООШ д. Трушино, НОШ д. Н.Бикберда, НОШ д. Бикбау, разработанные организацией имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности.	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.5.1, Изменение №1 ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденные и введенные в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.12.2011 № 1489-ст, дата введения 01.09.2012.	До 01.07.20	



5.	В коридоре на путях эвакуации НОШ д. Бикбау демонтировать дощатую обшивку для покрытия стен с неизвестными показателями пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2)	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.33; п.6.25СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 01.07.20	
6.	В коридоре на путях эвакуации НОШ д. Бикбау в электрощитовой демонтировать дощатые стены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2)	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.33; п.6.25СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 01.07.20	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества:

руководители федеральных органов исполнительной власти:


руководители органов местного самоуправления:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций:

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зиянчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ахмадеев В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись) М.А.А.

«25» июня 2019 г.

**Предписание для исполнения получил:**

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с. Исянгулово муниципального района Зиянчуринский район РБ

Казакбаева Р.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«25» июня 2019 г.

м.п.и.\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Результаты внеплановой проверки**

Дата проверки	№ № невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, фамилия, инициалы	Подпись	Должность, фамилия, инициалы	Подпись
1	2	3	4	5	6