



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, Тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

**Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Правды, д. 15 Телефон: (34764) 3-34-97; Факс (34764) 3-12-61 E-mail: ogpn-meleuz@mail.ru.
Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Октябрьской революции 66а, Тел.: (код 347-85) 2-70-54, Zian_ogpn@bk.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес, номер телефона)

Предписание № 32/132

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 1 с.Исянгулово муниципального района Зианчуринский район
Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Исянгулово,
ул.Советская,2,

Директору муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 с.Исянгулово муниципального района Зианчуринский район
Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Мелеуз, Мелеузовскому, Кугарчинскому и Зианчуринскому районам Республики Башкортостан по пожарному надзору Гайсина Р.Р., № 32 от "11" июля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "18" июля 2016 г. до «20» июля 2016 г. проведена внеплановая проверка по контролю ранее выданного предписания заместителем главного государственного инспектора по г.Мелеуз, Мелеузовскому, Кугарчинскому и Зианчуринскому районам Республики Башкортостан по пожарному надзору Азнагуловым Иршатам Султангареевичем в отношении комплекса зданий, сооружений и технологических установок

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с.Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан (юридический адрес: 453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Исянгулово, ул.Советская,2), место нахождения: юридического лица -453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Исянгулово, ул.Советская,2; объектов защиты - 453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Исянгулово, ул.Советская,2 совместно директором муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с.Исянгулово муниципального района Зианчуринский район РБеспублики Башкортостан Казакбаевой Р.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о (подпись) выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4
1.	Представить акт проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания школы.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п. 7.12*, п. 7.13 СНиП 21-01-97*	До 20.06.16
2	Руководителю организации обеспечить проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) с составлением соответствующего акта. Здание школы, пришкольного интерната.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 20.06.16
3	Помещение гардеробной в здании школы, кабинет личной гигиены в здании пришкольного интерната дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 Табл.1 п.9	До 20.06.16
4	Разработать и вывесить планы эвакуации 1 и 2 этажа в здании пришкольного интерната разработанные организацией имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности.	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.5.1, Изменение №1 ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденные и введенные в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.12.2011 № 1489-ст, дата введения 01.09.2012.	До 20.06.16
5	На путях эвакуации в здании пришкольного интерната (коридор 2 этажа) не допускать использование напольного покрытия (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33, СНиП 21-07-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	До 20.06.16
6	Пути эвакуации в здании школы, пришкольного интерната оборудовать знаками пожарной безопасности.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 20.06.16


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе жаловаться настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись) 


«20» июля 2016 г.

Заместитель главного государственного инспектора по г.Мелеуз, Мелеузовскому, Кугарчинскому и Зианчуринскому районам Республики Башкортостан по пожарному надзору Азнагулов Иршат Султангареевич
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с.Исянгулово муниципального района Зианчуринский район РБ

Казакбаева Рамзия Нурисламовна
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«20» июля 2016 г.

м.л.п.*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Результаты внеплановой проверки

Дата проверки	№ № невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, фамилия, инициалы	Подпись	Должность, фамилия, инициалы	Подпись
1	2	3	4	5	6